

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЗВІТ щодо доступності

Комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» для осіб з інвалідністю та іншого маломобільного населення

1. Основні дані

Об'єкт Нежитлові будівлі, комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради»

Власник Черкаська обласна рада, код ЄДРПОУ 24411541

Замовник Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради», в особі: директора Парамонова Віктора Володимировича, який діє на підставі статуту

Мета консультативного звіту Створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до вхідної групи та нежитлових будівель та приміщень об'єкта відповідно до ДБН В.2.2-40:2018.

Дата огляду 31 серпня 2020 року

Дата складання звіту 31 серпня 2020 року

Суб'єкт господарювання фізична особа-підприємець гуля Сергій Васильович

Відповідальний виконавець експерт з обстеження будівель та споруд Гуля С.В.

Підстави для проведення оцінки Договір.

Форма виконаної роботи Висновок №31/1/08-20-ГО з консультативним звітом.

Нормативно-правове регулювання: ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

2. Загальні положення

2.1 Мета технічного обстеження

Ця робота виконана суб'єктом господарювання фізичною особою-підприємцем Гулею Сергієм Васильовичем відповідно до сертифікату експерта з технічного обстеження будівель і споруд (*далі* — Відповідальний виконавець, або Експерт) на підставі договору між суб'єктом господарювання та юридичною особою: Комунальним некомерційним підприємством «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради», в особі директора Парамонова Віктора Володимировича, який діє на підставі статуту (*далі* — Замовник).

Згідно з договором про створення консультативного звіту щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до вхідної групи нежитлових приміщень, мета цієї роботи — створити умови доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (*далі* — МГН) до вхідної групи та нежитлових будівель та приміщень об'єкта відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

2.2 Достовірність наданої інформації

Уся технічна інформація, надана Замовником в усній чи письмовій формі, підтверджена або не підтверджена документально, сприймалася як достовірна. Експерт не проводив спеціальної перевірки її достовірності у зв'язку з тим, що відповідальність за достовірність наданої інформації несе Замовник.

2.3 Інші умови

Цей звіт виконаний на основі наявних документів та технічного огляду будівлі чи споруди. Звіт містить професійну думку Експерта щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм.

3. Дефініції

1. **Візуальні засоби інформації** — носії інформації у вигляді помітних зором текстів, знаків, символів, світлових сигналів, переданих зокрема й людям із порушенням функцій органів слуху.

(Використано дефініції із ДБН В.2.2-40:2018. — *Примітка*.)

4. Результати фотофіксації

Фотододатки на 8-ми аркушах.

5. Запропоновані планувальні рішення для входних груп приміщень по вул. Менделєєва 7 та вул. Мечнікова 25

Основні вимоги до входної групи приміщення (згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Нормативний показник	Запропонований показник
Ганок чи входний майданчик		
а) габарити майданчика (ширина)	$\geq 1,5$ м	від 1,5 до 3,5 м
б) габарити майданчика (глибина)	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м
Зовнішній пандус		
а) ширина в проєкті за однією бічною рукою	$\geq 1,2$ м	ширина пандусів, включно з поручнями — від 1,3 м до 3,5 м.
б) нахил пандуса	$\leq 8\%$	$\leq 8\%$
Габарити горизонтального майданчика між підйомами пандуса (в проєкті)	$\geq 1,5$ м — довжина $\geq 2,4$ м — ширина	$\geq 1,5$ м — довжина $\geq 2,4$ м — ширина
Висота поручнів (нижчого, вищого)	0,7 м, 0,9 м	0,7 м до 0,9 м
Тактильні наземні, підлогові показники	Є	в наявності
Тактильні засоби інформації	Є	в наявності
Матеріал пандуса	Рифлений, фактурний	облицювання пандусів шорсткою кам'яною плиткою та металопрофілем
Ширина дверного прорізу входної групи	$\geq 0,9$ м	Загальна ширина дверного отвору — 1,4 м — 2,5 м.
Висота порогів (максимальна)	$\leq 0,02$ м	$\leq 0,02$ м
Зовнішні сходи		
Ширина сходового маршу	$\geq 1,35$ м	$\geq 1,35$ м

6. Результати огляду 9-ти поверхового корпусу по вул. Менделєєва 7

Основні вимоги до входної групи приміщень	Показник	Відповідність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано
---	----------	-------------------	---------------------------------

(згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Нормативний	Фактичний		вимог ДБН
Умови безперешкодного пересування МГН ділянкою до будинку або територією підприємства, комплексу споруд, транспортної інфраструктури, зелених зон (парки, сквери, тощо)	Є	Є	відповідає	-
Система засобів орієнтації для людей із вадами зору та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, аудіопоказники	Є	Є	відповідає	-
Ширина пішохідних шляхів зі зустрічним рухом	$\geq 1,8$ м	$\geq 1,8$ м	відповідає	-
Наявність направляючої тактильної смуги	Є. Ширина смуги $\geq 0,3$ м	Є. Ширина смуги $\geq 0,3$ м	відповідає	-
Наявність попереджувальних тактильних смуг	Є. Ширина смуги 0,4—0,6 м	Є. Ширина смуги 0,4—0,6 м	відповідає	-
Вхідна група (стаціонарний корпус)				
Сходи зовнішні (центральні)				
Ширина сходового маршу	$\geq 1,35$ м	$\geq 1,35$ м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	відповідає	-
Ширина проступів	$\geq 0,40$ м	$\geq 0,40$ м	відповідає	-
Висота підйомів	$\leq 0,12$ м	$\leq 0,12$ м	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м)	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м)	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинки	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Пандуси				

Нахил пандуса	≤ 8%	≤ 8%	відповідає	-
Ширина в проєкті за однібічним рухом	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями з двох боків	Є. Висота поручня 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручня 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики після кожного підйому (глибина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Матеріал облицювання пандуса	Шорсткий, не слизький	Шорсткий, не слизький	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Ганок або майданчик перед входом у будівлі				
Матеріал облицювання майданчика	Шорсткий, не слизький	Шорсткий, не слизький	відповідає	-
Вхідні двері				
Ширина дверного отвору	≥ 0,9 м	≥ 0,9 м	відповідає	-
Контрастне маркування прозорих полотен дверей	Контрастне маркування заввишки ≥ 1,0 м й завширшки > 0,2 м, розташоване на рівні не нижче ніж 1,2 м і не вище ніж 1,5 м від поверхні пішохідного шляху	Контрастне маркування заввишки ≥ 1,0 м й завширшки ≥ 0,2 м, розташоване на рівні не нижче ніж 1,2 м і не вище ніж 1,5 м від поверхні пішохідного шляху	відповідає	-
Висота порогів (максимальна)	≤ 0,02 м Усі пороги мають бути контрастно виділені	≤ 0,02 м, Усі пороги мають бути контрастно виділені	відповідає	-
Контрастне виділення порогів (якщо є пороги)	Є	Є	відповідає	-
Тактильні засоби інформації з використанням шрифту Брайля	Є	Є	відповідає	-
Шляхи руху в громадських будівлях і спорудах				
Глибина тамбура	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-

Габарити кабіни (ширина)	$\geq 1,1$ м	$\geq 1,1$ м	відповідає	-
Габарити кабіни (довжина)	$\geq 1,4$ м	$\geq 1,4$ м	відповідає	-
Тактильні позначки кнопок ліфтів	Є	Є	відповідає	-
Цифри, що позначають поверхи, рельєфні, продубльовані шрифтом Брайля, що вказують на поверх	Є. На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5 м. Висота цифри — 0,05 м	Є На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5 м. Висота цифри — 0,05 м	відповідає	-
Ідентифікування ліфта міжнародним символом доступності	Є	Є	відповідає	-
Внутрішнє обладнання				
Засоби інформації				
Візуальні (на контрастному фоні)	Є	Є	відповідає	-
Тактильні інформаційні таблички (з використанням шрифту Брайля)	Є	Є	відповідає	-
Прилади для відчинення дверей	0,85—1,1 м	0,85—1,1 м	відповідає	-
Внутрішні сходи				
Ширина сходового маршу	$\geq 1,35$ м	$\geq 1,35$ м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	відповідає	-
Ширина проступів	$\geq 0,30$ м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	$\geq 0,30$ м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Висота підйомів	$\leq 0,15$ м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	$\leq 0,15$ м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинок	Є	Є	відповідає	-

Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Підйомний пристрій	Є, за потреби	Є, за потреби	відповідає	-
Внутрішні сходи				
Ширина сходового маршу	≥ 1,35 м	≥ 1,35 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Ширина проступів	≥ 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≥ 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Висота підйомів	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Є огорожі з поручнями	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинок	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Підйомний пристрій	Є, за потреби	Є, за потреби	відповідає	-

7. Результати огляду радіологічного корпусу по вул. Менделєєва 7

Основні вимоги до відночної групи приміщень (згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Показник		Відповідність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано вимог ДБН
	Нормативний	Фактичний		
Умови безперешкодного пересування МГН ділянкою до будинку або територію підприємства, комплексу споруд, транспортної інфраструктури, зелених зон (парки, сквери, тощо)	Є	Є	відповідає	-

Система засобів орієнтації для людей із вадами зору та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, аудіопоказники	Є	Є	відповідає	-
Ширина пішохідних шляхів зі зустрічним рухом	$\geq 1,8$ м	$\geq 1,8$ м	відповідає	-
Наявність направляючої тактильної смуги	Є. Ширина смуги $\geq 0,3$ м	Є. Ширина смуги $\geq 0,3$ м	відповідає	-
Наявність попереджувальних тактильних смуг	Є. Ширина смуги 0,4—0,6 м	Є. Ширина смуги 0,4—0,6 м	відповідає	-
Вхідна група (стаціонарний корпус)				
Сходи зовнішні (центральні)				
Ширина сходового маршу	$\geq 1,35$ м	$\geq 1,35$ м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	відповідає	-
Ширина проступів	$\geq 0,40$ м	$\geq 0,40$ м	відповідає	-
Висота підйомів	$\leq 0,12$ м	$\leq 0,12$ м	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями	Є. Висота поручнів (0,9 м, 0,7 м)	Є. Висота поручнів (0,9 м, 0,7 м)	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинки	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Пандуси				
Нахил пандуса	$\leq 8\%$	$\leq 8\%$	відповідає	-
Ширина в провітрі за одностороннім рухом	$\geq 1,2$ м	$\geq 1,2$ м	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями з двох боків	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики після кожного підйому (глибина)	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	відповідає	-

Матеріал облицювання пандуса	Шорсткий, не слизький	Шорсткий, не слизький	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Ганок або майданчик перед входом у будівлі				
Матеріал облицювання майданчика	Шорсткий, не слизький	Шорсткий, не слизький	відповідає	-
Вхідні двері				
Ширина дверного отвору	≥ 0,9 м	≥ 0,9 м	відповідає	-
Контрастне маркування прозорих полотен дверей	Контрастне маркування заввишки ≥ 1,0 м й завширшки ≥ 0,2 м, розташоване на рівні не нижче ніж 1,2 м і не вище ніж 1,5 м від поверхні пішохідного шляху	Контрастне маркування заввишки ≥ 1,0 м й завширшки ≥ 0,2 м, розташоване на рівні не нижче ніж 1,2 м і не вище ніж 1,5 м від поверхні пішохідного шляху	відповідає	-
Висота порогів (максимальна)	≤ 0,02 м. Усі пороги мають бути контрастно виділені	≤ 0,02 м. Усі пороги мають бути контрастно виділені	відповідає	-
Контрастне виділення порогів (якщо є пороги)	Є	Є	відповідає	-
Тактильні засоби інформації з використанням шрифту Брайля	Є	Є	відповідає	-
Шляхи руху в громадських будівлях і спорудах				
Глибина тамбура	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Габарити кабіни (ширина)	≥ 1,1 м	≥ 1,1 м	відповідає	-
Габарити кабіни (довжина)	≥ 1,4 м	≥ 1,4 м	відповідає	-
Тактильні позначки кнопок ліфтів	Є	Є	відповідає	-
Цифри, що позначають поверхи, рельєфні, продубльовані шрифтом Брайля, що вказують на поверх	Є. На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5 м. Висота цифри —	Є. На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5 м. Висота цифри —	відповідає	-

	0,05 м	0,05 м		
Ідентифікування ліфта міжнародним символом доступності	Є	Є	відповідає	-
Внутрішнє обладнання				
Засоби інформації				
Візуальні (на контрастному фоні)	Є	Є	відповідає	-
Тактильні інформаційні таблички (з використанням шрифту Брайля)	Є	Є	відповідає	-
Прилади для відчинення дверей	0,85—1,1 м	0,85—1,1 м	відповідає	
Внутрішні сходи				
Ширина сходового маршу	≥ 1,35 м	≥ 1,35 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Ширина проступів	≥ 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≥ 0,30 м Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Висота підйомів	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинок	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Підйомний пристрій	Є, за потреби	Є, за потреби	відповідає	-
Внутрішні сходи				
Ширина сходового маршу	≥ 1,35 м	≥ 1,35 м	відповідає	-

Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Ширина проступів	≥ 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≥ 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Висота підйомів	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Є огорожі з поручнями	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинок	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Підйомний пристрій	Є, за потреби	Є, за потреби	відповідає	-

8. Результати огляду патологічне відділення по вул. Менделєєва 7

Основні вимоги до вхідної групи приміщень (згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Показник		Відповідність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано вимог ДБН
	Нормативний	Фактичний		
Умови безперешкодного пересування МГН ділянкою до будинку або територією підприємства, комплексу споруд, транспортної інфраструктури, зелених зон (парки, сквери, тощо)	Є	Є	відповідає	-
Системи засобів орієнтації для людей із вадами зору та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, аудіопоказники	Є	Є	відповідає	-
Ширина пішохідних шляхів зі зустрічним рухом	≥ 1,8 м	≥ 1,8 м	відповідає	-

Наявність направляючої тактильної смуги	Є. Ширина смуги $\geq 0,3$ м	Є. Ширина смуги $\geq 0,3$ м	відповідає	-
Наявність попереджувальних тактильних смуг	Є. Ширина смуги 0,4—0,6 м	Є. Ширина смуги 0,4—0,6 м	відповідає	-
Вхідна група (стаціонарний корпус)				
Сходи зовнішні (центральні)				
Ширина сходового маршу	$\geq 1,35$ м	$\geq 1,35$ м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	відповідає	-
Ширина проступів	$\geq 0,40$ м	$\geq 0,40$ м	відповідає	-
Висота підйомів	$\leq 0,12$ м	$\leq 0,12$ м	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м)	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м)	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходишки	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Пандуси				
Нахил пандуса	$\leq 8\%$	$\leq 8\%$	відповідає	-
Ширина в проєкті за однієюбічним рухом	$\geq 1,2$ м	$\geq 1,2$ м	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями з двох боків	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики після кожного підйому (глибина)	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	відповідає	-
Матеріал облицювання пандуса	Шорсткий, не слизький	Шорсткий, не слизький	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Ганок або майданчик перед входом у будівлі				
Матеріал облицювання майданчика	Шорсткий, не слизький	Шорсткий, не слизький	відповідає	-
Вхідні двері				

Ширина дверного отвору	$\geq 0,9$ м	$\geq 0,9$ м	відповідає	-
Контрастне маркування прозорих полотен дверей	Контрастне маркування заввишки $\geq 1,0$ м й завширшки $\geq 0,2$ м, розташоване на рівні не нижче ніж 1,2 м і не вище ніж 1,5 м від поверхні пішохідного шляху	Контрастне маркування заввишки $\geq 1,0$ м й завширшки $\geq 0,2$ м, розташоване на рівні не нижче ніж 1,2 м і не вище ніж 1,5 м від поверхні пішохідного шляху	відповідає	-
Висота порогів (максимальна)	$\leq 0,02$ м. Усі пороги мають бути контрастно виділені	$\leq 0,02$ м Усі пороги мають бути контрастно виділені	відповідає	-
Контрастне виділення порогів (якщо є пороги)	Є	Є	відповідає	-
Тактильні засоби інформації з використанням шрифту Брайля	Є	Є	відповідає	-
Шляхи руху в громадських будівлях і спорудах				
Глибина тамбура	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	відповідає	-
Габарити кабіни (ширина)	$\geq 1,1$ м	$\geq 1,1$ м	відповідає	-
Габарити кабіни (довжина)	$\geq 1,4$ м	$\geq 1,4$ м	відповідає	-
Тактильні позначки кнопок ліфтів	Є	Є	відповідає	-
Цифри, що позначають поверхи, рельєфні, продубльовані шрифтом Брайля, що вказують на поверх	Є. На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5 м. Висота цифри — 0,05 м	Є. На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5 м. Висота цифри — 0,05 м	відповідає	-
Ідентифікування ліфта міжнародним символом доступності	Є	Є	відповідає	-
Внутрішнє обладнання				
Засоби інформації				
Візуальні (на контрастному фоні)	Є	Є	відповідає	-

Тактильні інформаційні таблички (з використанням шрифту Брайля)	Є	Є	відповідає	-
Прилади для відчинення дверей	0,85—1,1 м	0,85—1,1 м	відповідає	-
Внутрішні сходи				
Ширина сходового маршу	$\geq 1,35$ м	$\geq 1,35$ м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	відповідає	-
Ширина проступів	$\geq 0,30$ м. Усі сходинокки мають бути однаковими за розмірами	$\geq 0,30$ м. Усі сходинокки мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Висота підйомів	$\leq 0,15$ м. Усі сходинокки мають бути однаковими за розмірами	$\leq 0,15$ м. Усі сходинокки мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинокки	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Підйомний пристрій	Є, за потреби	Є, за потреби	відповідає	-
Внутрішні сходи				
Ширина сходового маршу	$\geq 1,35$ м	$\geq 1,35$ м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	відповідає	-
Ширина проступів	$\geq 0,30$ м. Усі сходинокки мають бути однаковими за розмірами	$\geq 0,30$ м. Усі сходинокки мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Висота підйомів	$\leq 0,15$ м. Усі сходинокки мають бути однаковими за розмірами	$\leq 0,15$ м. Усі сходинокки мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-

Є огорожі з поручнями	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинки	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Підйомний пристрій	Є, за потреби	Є, за потреби	відповідає	-

9. Результати огляду поліклініки по вул. Менделєєва 7

Основні вимоги до вхідної групи приміщень (згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Показник		Відповідність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано вимог ДБН
	Нормативний	Фактичний		
Умови безперешкоданого пересування МПН ділянкою до будинку або території підприємства, комплексу споруд, транспортної інфраструктури, зелених зон (парки, сквери, тощо)	Є	Є	відповідає	-
Система засобів орієнтації для людей із вадами зору та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, аудіокоментарі	Є	Є	відповідає	-
Ширина пішохідних шляхів зі зустрічним рухом	≥ 1,8 м	≥ 1,8 м	відповідає	-
Наявність направляючої тактильної смуги	Є. Ширина смуги ≥ 0,3 м	Є. Ширина смуги ≥ 0,3 м	відповідає	-
Наявність попереджувальних тактильних смуг	Є. Ширина смуги 0,4—0,6 м	Є. Ширина смуги 0,4—0,6 м	відповідає	-
Вхідна група (стаціонарний корпус)				
Сходи зовнішні (центральні)				
Ширина сходового маршу	≥ 1,35 м	≥ 1,35 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-

(глибина)				
Ширина прогуків	$\geq 0,40$ м	$\geq 0,40$ м	відповідає	-
Висота підйомів	$\leq 0,12$ м	$\leq 0,12$ м	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинки	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Пандуси				
Нахил пандуса	$\leq 8\%$	$\leq 8\%$	відповідає	-
Ширина в проєкті за однобічним рухом	$\geq 1,2$ м	$\geq 1,2$ м	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями з двох боків	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики після кожного підйому (глибина)	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	відповідає	-
Матеріал облицювання пандуса	Шорсткий, не слизький	Шорсткий, не слизький	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Ганок або майданчик перед входом у будівлі				
Матеріал облицювання майданчика	Шорсткий, не слизький	Шорсткий, не слизький	відповідає	-
Вхідні двері				
Ширина дверного отвору	$\geq 0,9$ м	$\geq 0,9$ м	відповідає	-
Контрастне маркування прозорих полотн дверей	Контрастне маркування: довжини $\geq 1,0$ м й завширшки $\geq 0,2$ м, розташоване на рівні не вище ніж 1,2 м і не вище ніж 1,5 м від поверхні пішохідного шляху	Контрастне маркування: довжини $\geq 1,0$ м й завширшки $\geq 0,2$ м, розташоване на рівні не вище ніж 1,2 м і не вище ніж 1,5 м від	відповідає	-

		поверхні пішохідного шляху		
Висота порогів (максимальна)	$\leq 0,02$ м. Усі пороги мають бути контрастно виділені	$\leq 0,02$ м Усі пороги мають бути контрастно виділені	відповідає	-
Контрастне виділення порогів (якщо є пороги)	Є	Є	відповідає	-
Тактильні засоби інформації з використанням шрифту Брайля	Є	Є	відповідає	-
Шляхи руху в громадських будівлях і спорудах				
Глибина тамбура	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	відповідає	-
Габарити кабіни (ширина)	$\geq 1,1$ м	$\geq 1,1$ м	відповідає	-
Габарити кабіни (довжина)	$\geq 1,4$ м	$\geq 1,4$ м	відповідає	-
Тактильні позначки кнопок ліфтів	Є	Є	відповідає	-
Цифри, що позначають поверхи, рельєфні, продубльовані шрифтом Брайля, що вказують на поверх	Є. На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5 м. Висота цифри — 0,05 м	Є. На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5 м. Висота цифри — 0,05 м	відповідає	-
Ідентифікування ліфта міжнародним символом доступності	Є	Є	відповідає	-
Внутрішнє обладнання				
Засоби інформації				
Візуальні (на контрастному фоні)	Є	Є	відповідає	-
Тактильні інформаційні таблички (з використанням шрифту Брайля)	Є	Є	відповідає	-
Прилади для відчинення дверей	0,85—1,1 м	0,85—1,1 м	відповідає	-
Внутрішні сходи				
Ширина сходового маршу	$\geq 1,35$ м	$\geq 1,35$ м	відповідає	-

Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Ширина проступів	≥ 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≥ 0,30 м Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Висота підйомів	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинок	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Підйомний пристрій	Є, за потреби	Є, за потреби	відповідає	-
Внутрішні сходи				
Ширина сходового маршу	≥ 1,35 м	≥ 1,35 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Ширина проступів	≥ 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≥ 0,30 м Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Висота підйомів	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≤ 0,15 м Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Є огорожі з поручнями	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинок	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Підйомний пристрій	Є, за потреби	Є, за потреби	відповідає	-

10. Результати огляду 1-го корпусу з прибудовами по вул. Менделєєва 7

Основні вимоги до вхідної групи приміщень (згідно з ДБН В.2.2- 40:2018)	Показник		Відповідність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано вимог ДБН
	Нормативний	Фактичний		
Умови безперешкодного пересування МГН ділянкою до будинку або територією підприємства, комплексу споруд, транспортної інфраструктури, зелених зон (парки, сквери, тощо)	Є	Є	відповідає	-
Система засобів орієнтації для людей із вадами зору та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, аудіопоказники	Є	Є	відповідає	-
Ширина пішохідних шляхів зі зустрічним рухом	≥ 1,8 м	≥ 1,8 м	відповідає	-
Наявність напрямлюючої тактильної смуги	Є. Ширина смуги ≥ 0,3 м	Є. Ширина смуги ≥ 0,3 м	відповідає	-
Наявність попереджувальних тактильних смуг	Є. Ширина смуги 0,4—0,6 м	Є. Ширина смуги 0,4—0,6 м	відповідає	-
Вхідна група (стаціонарний корпус)				
Сходи зовнішні (центральні)				
Ширина сходового маршу	≥ 1,35 м	≥ 1,35 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Ширина проступів	≥ 0,40 м	≥ 0,40 м	відповідає	-
Висота підйомів	≤ 0,12 м	≤ 0,12 м	відповідає	-

Наявність огорожі з поручнями	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м)	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м)	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинки	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Пандуси				
Нахил пандуса	≤ 8%	≤ 8%	відповідає	-
Ширина в проєкті за однобічним рухом	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями з двох боків	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики після кожного підйому (глибина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Матеріал облицювання пандуса	Шорсткий, не слизький	Шорсткий, не слизький	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Ганок або майданчик перед входом у будівлю				
Матеріал облицювання майданчика	Шорсткий, не слизький	Шорсткий, не слизький	відповідає	-
Вхідні двері				
Ширина дверного отвору	≥ 0,9 м	≥ 0,9 м	відповідає	-
Контрастне маркування прозорих полотен дверей	Контрастне маркування заввишки ≥ 1,0 м й завширшки ≥ 0,2 м, розташоване на рівні не вище ніж 1,2 м і не вище ніж 1,5 м від поверхні пішохідного шляху	Контрастне маркування заввишки ≥ 1,0 м й завширшки ≥ 0,2 м, розташоване на рівні не вище ніж 1,2 м і не вище ніж 1,5 м від поверхні пішохідного шляху	відповідає	-
Висота порогів (максимальна)	≤ 0,02 м Усі пороги мають бути контрастно виділені	≤ 0,02 м. Усі пороги мають бути контрастно виділені	відповідає	-

Контрастне виділення порогів (якщо є порогів)	Є	Є	відповідає	-
Тактильні засоби інформації з використанням шрифту Брайля	Є	Є	відповідає	-
Шляхи руху в громадських будівлях і спорудах				
Глибина тамбура	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Габарити кабіни (ширина)	≥ 1,1 м	≥ 1,1 м	відповідає	-
Габарити кабіни (довжина)	≥ 1,4 м	≥ 1,4 м	відповідає	-
Тактильні позначки кнопок ліфтів	Є	Є	відповідає	-
Цифри, що позначають поверхи, рельєфні, продубльовані шрифтом Брайля, що вказують на поверх	Є На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5 м. Висота цифри — 0,05 м	Є На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5 м. Висота цифри — 0,05 м	відповідає	-
Ідентифікування ліфта міжнародним символом доступності	Є	Є	відповідає	-
Внутрішнє обладнання				
Засоби інформації				
Візуальні (на контрастному фоні)	Є	Є	відповідає	-
Тактильні інформаційні таблички (з використанням шрифту Брайля)	Є	Є	відповідає	-
Прилади для відчинення дверей	0,85—1,1 м	0,85—1,1 м	відповідає	-
Внутрішні сходи				
Ширина сходового маршу	≥ 1,35 м	≥ 1,35 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Ширина проступів	≥ 0,30 м Усі сходинки мають бути однаковими за розмірами	≥ 0,30 м Усі сходинки мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-

Висота підйомів	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинок	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Підйомний пристрій	Є, за потреби	Є, за потреби	відповідає	-
Внутрішні сходи				
Ширина сходового маршруту	≥ 1,35 м	≥ 1,35 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршрутами (глибина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Ширина проступів	≥ 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≥ 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Висота підйомів	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Є огорожі з поручнями	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинок	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Підйомний пристрій	Є, за потреби	Є, за потреби	відповідає	-

11. Результати огляду 1-го корпусу з прибудовами по вул. Мечнікова 25

Основні вимоги до входної групи приміщень. (згідно з ДБН В.2.2-40:2018)	Показник		Відповідність ДБН	Рекомендації, якщо не дотримано вимог ДБН
	Нормативний	Фактичний		

Умови безперешкодного пересування МГН ділянкою до будинку або територією підприємства, комплексу споруд, транспортної інфраструктури, зелених зон (парки, сквери, тощо)	Є	Є	відповідає	-
Система засобів орієнтації для людей із вадами зору та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, аудіопоказівки	Є	Є	відповідає	-
Ширина пішохідних шляхів зі зустрічним рухом	$\geq 1,8$ м	$\geq 1,8$ м	відповідає	-
Наявність направленої тактильної смуги	Є Ширина смуги $\geq 0,3$ м	Є Ширина смуги $\geq 0,3$ м	відповідає	-
Наявність попереджувальних тактильних смуг	Є Ширина смуги 0,4—0,6 м	Є Ширина смуги 0,4—0,6 м	відповідає	-
Вхідна група (стаціонарний корпус)				
Сходи зовнішні (центральні)				
Ширина сходового маршу	$\geq 1,35$ м	$\geq 1,35$ м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	відповідає	-
Ширина проступів	$\geq 0,40$ м	$\geq 0,40$ м	відповідає	-
Висота підбортів	$\leq 0,12$ м	$\leq 0,12$ м	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями	Є Висота поручнів (0,9 м, 0,7 м)	Є Висота поручнів (0,9 м, 0,7 м)	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинки	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Пандуси				
Нахил пандуса	$\leq 8\%$	$\leq 8\%$	відповідає	-

Ширина в проєкті за однобічним рухом	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями з двох боків	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики після кожного підйому (глибина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Матеріал облицювання пандуса	Шорсткий, не слизький	Шорсткий, не слизький	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-
Ганок або майданчик перед входом у будівлі				
Матеріал облицювання майданчика	Шорсткий, не слизький	Шорсткий, не слизький	відповідає	-
Вхідні двері				
Ширина дверного отвору	≥ 0,9 м	≥ 0,9 м	відповідає	-
Контрастне маркування прозорих полотен дверей	Контрастне маркування заввишки ≥ 1,0 м й завширшки ≥ 0,2 м, розташоване на рівні не нижче ніж 1,2 м і не вище ніж 1,5 м від поверхні пішохідного шляху	Контрастне маркування заввишки ≥ 1,0 м й завширшки ≥ 0,2 м, розташоване на рівні не нижче ніж 1,2 м і не вище ніж 1,5 м від поверхні пішохідного шляху	відповідає	-
Висота порогів (максимальна)	≤ 0,02 м. Усі пороги мають бути контрастно виділені	≤ 0,02 м. Усі пороги мають бути контрастно виділені	відповідає	-
Контрастне виділення порогів (якщо є пороги)	Є	Є	відповідає	-
Тактильні засоби інформації і використанням шрифту Брайля	Є	Є	відповідає	-
Шляхи руху в громадських будівлях і спорудах				
Глибина тамбура	> 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Габарити кабіни (ширина)	≥ 1,1 м	≥ 1,1 м	відповідає	-

Габарити кабіни (довжина)	≥ 1,4 м	≥ 1,4 м	відповідає	-
Тактильні позначки кнопок ліфтів	Є	Є	відповідає	-
Цифри, що позначають поверхи, рельєфні, продубльовані шрифтом Брайля, що вказують на поверх	Є. На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5 м Висота цифри — 0,05 м	Є На одвірках входів до ліфта на висоті 1,5 м Висота цифри — 0,05 м	відповідає	-
Ідентифікування ліфта міжнародним символом доступності	Є	Є	відповідає	-
Внутрішнє обладнання				
Засоби інформації				
Візуальні (на контрастному фоні)	Є	Є	відповідає	-
Тактильні інформаційні таблички (з використанням шрифту Брайля)	Є	Є	відповідає	-
Прилади для відчинення дверей	0,85—1,1 м	0,85—1,1 м	відповідає	-
Внутрішні сходи				
Ширина сходового маршу	≥ 1,35 м	≥ 1,35 м	відповідає	-
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	≥ 1,5 м	≥ 1,5 м	відповідає	-
Ширина проступів	≥ 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≥ 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Висота підйомів	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	≤ 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	-
Наявність огорожі з поручнями	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	-
Контрастне маркування першої та останньої сходинок	Є	Є	відповідає	-
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	-

Підйомний пристрій	Є, за потреби	Є, за потреби	відповідає	
Внутрішні сходи				
Ширина сходового маршу	> 1,35 м	> 1,35 м	відповідає	
Горизонтальні майданчики між сходовими маршами (глибина)	> 1,5 м	> 1,5 м	відповідає	
Ширина проступів	> 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	> 0,30 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	
Висота підйомів	< 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	< 0,15 м. Усі сходинок мають бути однаковими за розмірами	відповідає	
С огорожі з поручнями	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	Є. Висота поручнів 0,9 м, 0,7 м	відповідає	
Контрастне маркування першої та останньої сходинок	Є	Є	відповідає	
Попереджувальні тактильні смуги	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	Щонайменше за 0,8 м від перешкоди	відповідає	
Підйомний пристрій	Є, за потреби	Є, за потреби	відповідає	

12. План-схеми приміщень та будівель

Фотододатки на 16-ми аркушах.

13. Види спереду приміщень та будівель

Фотододатки на 16-ти аркушах.

14. Візуалізація запропонованих архітектурних елементів приміщень та будівель

Фотододатки на 16-ми аркушах.

15. Висновок

На виконання вимог доступності маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» на замовлення Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради». Парамонова Віктора Володимировича, який діє на підставі Статуту, було виконане технічне обстеження о приміщень та будівель за адресами по вул. Менделєєва будинок 7 та по вул. Мечнікова будинок 25 щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Роботи з технічного обстеження на відповідність державним стандартам, будівельним нормам і правилам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконувались відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

та кваліфікаційного сертифікату серія АЕ №004186 в категорії «Експерт будівельний I категорії» на технічне обстеження будівель і споруд.

Відповідно до проведеного обстеження будівлі та приміщення комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» за адресами по вул. Менделєєва буд.7 та вул. Мечнікова вул. 25 відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Доступність будівель та приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення **забезпечено в повному обсязі.**

ДОДАТКИ

- 1.План будівлі
- 2.Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
- 3.Скан кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури