

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЕКСПЕРТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Серія АЕ, № 004186 від 26.04.2016 року Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2
Гугля Сергій Васильович
18000, м. Черкаси, пров. Семашко 16, ІПН 2249614614 телефон № 067-470-52-18

Висновок №16/125/02-21ТО
Експертного будівельно-технічного обстеження

Директору КНП «ЧМПБ «Центр матері та дитини»
Зеленько Володимиру Миколайовичу

16 лютого 2021 року

На виконання вимог доступності маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» на замовлення Комунального некомерційного підприємства «ЧМПБ «Центр матері та дитини» Черкаської області, було виконане технічне обстеження вхідних груп до нежилих приміщень будівлі, будівлі (гінекологічний корпус А-IV, пд; акушерський корпус,3-5, н/пд.), їх приміщень та прилеглої до них території, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Будівля зазначеного закладу, за їх межами, в свій час була не повністю пристосована для потреб осіб з інвалідністю, та інших маломобільних груп населення згідно вимог ДБН В 2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», так як вона була побудована до вступу в дію даного ДБНу. На даний час, час проведення обстеження, дана будівля **повністю пристосована** для потреб пацієнтів з порушеними функціями опорно-рухового апарату, клієнтів з інвалідністю пов'язаною з труднощами в перессуванні, та інших маломобільних груп населення, для потреб інвалідів згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Враховуючи законодавчо визначене зобов'язання органів державної влади, установ і організацій (незалежно від форм власності та господарювання) створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського транспорту, для вільного пересування у населених пунктах (стаття 26 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні») а також відповідальність власників або управителів об'єктів будівництва за їх експлуатацію згідно із законом (пункт 1, стаття 39^2ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності») пристосування об'єкту і прибудинкової території для потреб інвалідів згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 за межами окремого нежитлового приміщення належить, як власнику, до компетенціЇ КНП «ЧМПБ «Центр матері та дитини» Черкаської області, так як воно являється утримувачем даної не житлової будівлі. На час проведення обстеження було встановлено, що при виконанні будівельно-ремонтних робіт, та робіт з благоустрою прилеглої території, власником будівель, вжито додаткові заходи в межах розумного пристосування з урахуванням вимог універсального дизайну, а саме: виконано роботи з влаштування пандусів біля входу до будівлі,центру та вимощення на рівні порогів вхідних дверей там де можливо, що зумовило нормальний доступ до її приміщень пацієнтів з обмеженими можливостями, з інвалідністю, та мало мобільних груп населення.

Роботи з технічного обстеження на відповідність державним стандартам, будівельним нормам і правилам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконувались відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ, № 004186 від 26.04.2016 року в категорії «Експерт» на технічне обстеження будівель і споруд.

Справжнім підтверджую, що облаштування нежитлової будівлі (гінекологічний корпус А-IV, пд; акушерський корпус,3-5, н/пд.) за адресою Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Чехова, будинок 101, який належитьТериторіальній громаді міста в особі Черкаської міської ради згідно СВІДОЦТВА про право власності на нерухоме майно від 17.06.2009 року, та знаходиться в оперативному управлінні Комунального некомерційного підприємства «ЧМПБ «Центр матері та дитини»та у якій здійснюється обслуговування пацієнтів з числа осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, **виконано відповідно до вимог ДБНВ.2.2-40:2018** «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». А також **відповідає вимогам** Постанови КМ №391 від 28 березня 2018 року про надання послу з медичного обслуговування населення

Відповідно до проведеного обстеження приміщень будівлі, будівлі центру КНП «ЧМПБ «Центр матері та дитини» Черкаської області та вхідних груп до них з прилеглою територією на відповідність нормам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» встановлено що: доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення - **забезпечено в повному обсязі.**

При проведенні обстеження використовувалась будівельно нормативна література:

ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»
ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень»**
ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»
ДБН В.2.6-14-97 «Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд»
ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

Україна • Атестаційна архітектурно-будівельна комісія • ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ • ЕКСПЕРТ БУДІВЕЛЬНИЙ І КАТЕГОРІЇ • ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД СС2 Гугля Сергій Васильович Реєстраційний № 785-3975 Кваліфікаційний сертифікат АЕ №004186 АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Експерт з обстеження будівель та споруд *С. В. Гугля*